



Российская федерация

ООО "РН - Бузулукское газоперерабатывающее предприятие"  
г.Бузулук, ул. Техническая, 10, тел.(35342) 39-601, факс 39-602

Сертификат соответствия РОСС RU.АЮ11. В01195, действителен до 19.03.2018г.

Орган по сертификации - «ВНИИГАЗ - Сертификат»



АЮ11

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 50

Газ углеводородный сжиженный топливный ГОСТ Р 52087 – 2003  
Бутан технический (БТ)

ОКП 0272360103

Партия № 50  
Цистерна № 57828311

Дата изготовления 14.01.2018  
Масса нетто, т \_\_\_\_\_  
Объем нетто\*, л \_\_\_\_\_

Отбор проб и испытания проведены ЦЗЛ ООО "РН -Бузулукское ГПП"

Наименование показателя	Метод испытания	Норма для марки БТ	Фактическое значение
1. Массовая доля компонентов, % сумма метана, этана и этилена	ГОСТ 10679	не нормируется	менее 0,1
сумма пропана и пропилена		не нормируется	0,85
сумма бутанов и бутиленов в том числе:		не менее 60,0	98,8
изобутана			31,4
н-бутана			67,4
бутиленов			0,03
2. Объемная доля жидкого остатка при 20° С, %	ГОСТ 52087 п.8.2	не более 1,8	0,2
3. Давление насыщенных паров, избыточное при температуре плюс 45° С, МПа.	ГОСТ 28656 п.2	не более 1,6	0,44
4. Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %	ГОСТ 50802	не более 0,013	0,004
в том числе сероводорода		не более 0,003	0,0002
5. Содержание свободной воды и щелочи	ГОСТ 52087 п.8.2	отсутствие	отсут.
6. Интенсивность запаха, баллы	ГОСТ 22387.5	не менее 3	3

Дополнительная информация: плотность сжиженного газа при 15°С, кг/м<sup>3</sup> 577,08

\* Объем нетто (литры) продукта рассчитан при плотности 15°С

Продукт соответствует требованиям ГОСТ Р 52087 – 2003 п. 4.2, табл.2 для марки БТ

Дата выдачи документа 14.01.2018

Старший лаборант ЦЗЛ

Начальник смены

М.Н.Прокудина

В.В.Антонов

Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям стандарта в течение 6 месяцев со дня изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения

Перепечатка и копирование данного документа без разрешения ООО "РН -Бузулукское ГПП" запрещены

